


6.1 มีการตรวจสอบระบบการทำงานของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยผู้รับผิดชอบ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องผู้ป่วยหนัก ห้องฉุกเฉิน หรือห้องที่ต้องมีระบบการควบคุมความดันบวกและลบ เป็นต้น



ตารางการตรวจสอบห้องแยกโรค						ตารางการตรวจสอบห้องแยกโรค					
วันที่	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ	วันที่	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1/10/2564	Ante room	5-10 PA	✓	✓	ปกติ	Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA	✓	✓		Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA	✓	✓		Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA	✓	✓		Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA	✓	✓		Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA	✓	✓		Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA	✓	✓		Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA	✓	✓		Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA	✓	✓		Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA	✓	✓		Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
2/10/2564	Ante room	5-10 PA				Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA				Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA				Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA				Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA				Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA				Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA				Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA				Isolate room	Isolate room	10-15 PA			
	Ante room	5-10 PA				Ante room	Ante room	5-10 PA			
	Isolate room	10-15 PA				Isolate room	Isolate room	10-15 PA			



ภาพแสดง การตรวจสอบระบบการทำงานของห้องแยกโรค งานผู้ป่วยใน จะมีการตรวจสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์